

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**  
**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**„Rozbudowa infrastrukturalna rdzenia sieci szkieletowej”**  
**TARRCI/SIEĆ/POIG\_5.3/1/2013**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi na zapytania Wykonawców do treści SIWZ.

1. Czy zamawiający dopuści kabel o włóknach wielomodowych typu OM2?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza kabla o włóknach wielomodowych typu OM2. Dopuszcza kable o włóknach typu OM3 lub OM4.

2. Czy przez zapis „koryto 2x200” zamawiający rozumie dwa koryta o szer. 200mm każde i czy jest dopuszczalne wybudowanie pojedynczego systemu koryt 400mm z przegrodą?

ODP: Zamawiający poprzez zapis „koryto 2x200” rozumie dwa koryta o szerokości 200 mm każde. Nie jest dopuszczalne wybudowanie pojedynczego systemu koryt 400 mm z przegrodą.

3. Czy w komorach S1 i S2 jest dopuszczalne umocowanie koryt w podłodze technicznej? jeżeli nie, uprzejmie proszę o podanie orientacyjnej wysokości pomieszczeń i wysokości na jakiej winny być zawieszony dukty kablowe?

ODP: W komorach S1 i S2 jest dopuszczalne umiejscowienie koryt w podłodze technicznej.

Z poważaniem,

**Radca Prawny**  
  
**Beata Kmiec**

