

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

„Rozbudowa istniejących wewnętrznych sieci SSWiN, SKD i CCTV w obiekcie Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanego w ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 - 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.”

Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ w ww. postępowaniu:

1. W zakresie Wykonawcy systemu KD oraz SSWiN znajduje się wyposażenie drzwi w czujki magnetyczne oraz zwory lub rygle i samozamykacze. Z otrzymanej dokumentacji nie można określić wymaganej odporności ogniowej drzwi, zatem prosimy o informację, czy drzwi dla których przewiduje się wykonanie systemu kontroli dostępu są drzwiami o wymaganej odporności ogniowej? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie, które to drzwi oraz określenie w jaki sposób Zamawiający przewiduje montaż w/w wyposażenia drzwi w sposób nie powodujący utraty danej odporności ogniowej.
2. Z uwagi na rozbudowę istniejących systemów prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu wszystkich haseł, kodów dostępu itp. danych niezbędnych do rekonfiguracji istniejących systemów w celu dołączenia do nich elementów znajdujących się w zakresie przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do ich nieodpłatnego przekazania Wykonawcy?
3. Czy istniejące systemy KD oraz SSWiN objęte są obowiązującymi umowami gwarancyjnymi i serwisowymi? Jeżeli tak, prosimy o określenie czy ingerencja w istniejące systemy, polegająca m.im. na rekonfiguracji będzie wymagała udziału osób/firm trzecich np. w celu uniknięcia utraty gwarancji. Dodatkowo, jeżeli wymagany będzie udział osób/firm trzecich prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zamówienia nie będzie obciążany jakimikolwiek kosztami związanymi z udziałem osób/firm trzecich w realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Z uwagi na rozbudowę istniejących systemów oraz brak jednoznacznej informacji w dokumentacji, prosimy o określenie jakie oraz ile licencji Wykonawca zobowiązany jest dokupić w celu realizacji przedmiotu zamówienia?
5. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy? Jeśli tak, to w jakiej formie, tzn. czy wymagany jest wydruk z programu komputerowego czy też Wykonawca może złożyć kosztorys w formie tabeli jako wydruk z Excela?



Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania Wykonawcy:

Ad. 1. Przejścia dla których przewiduje się wykonanie systemu kontroli dostępu z drzwiami o wymaganej odporności ogniowej to: SKD 3, SKD 4, SKD 5, SKD 6, SKD 8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta drzwi informacji, na temat technologii montażu dodatkowych elementów w sposób nie powodujący utraty danej odporności ogniowej.

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu wszystkich haseł, kodów dostępu itp. oraz zobowiązuje się do ich nieodpłatnego przekazania po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu umowy na realizację.

Ad. 3. Zamawiający informuje, iż systemy KD i SSWIN objęte są umową gwarancyjną/serwisową z Budimex (umowa z dnia 20.02.2012). Po wyłonieniu Wykonawcy Zamawiający poinformuje gwaranta o zakresie planowanych prac (i ich zakresie). Zamawiający nie widzi konieczności udziału osób/firm trzecich w wykonaniu przedmiotowego zakresu prac. Zamawiający przypomina, iż wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem zakresu prac obciążają Wykonawcę. Tym samym jeżeli do prawidłowego wykonania zakresu prac będzie wymagany udział osób/firm trzecich ewentualne koszty z tym związane poniesie Wykonawca.

Ad. 4. Zamawiający informuje, iż wszelkie dane dotyczące zakresu dostaw zawarte są w SIWZ, w szczególności Zamawiający ujął informację w dokumentacji wykonawczej SKD w punkcie 2.2 określając, iż w przypadku dostarczenia dodatkowego kontrolera NCII nie jest wymagane w ramach niniejszego zamówienia rozszerzenie posiadanej licencji. Jednakże, jeśli inne elementy, które Oferent ujmie w ofercie wymagać mogą dostarczenia licencji w celu osiągnięcia rezultatu opisanego przez Zamawiającego w dokumentacji wykonawczej SKD, SSWiN i CCTV należy ująć je w kosztorysie.

Ad. 5. Do oferty nie należy dołączać kosztorysu.

Z poważaniem,

Sekretarz Komisji Przetargowej



Beata Kmieć

Radca Prawny